

## FE DE ERRATAS AL ACTA DE ACLARACIONES

### INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS INTERNACIONAL PARA EL SUMINISTRO DE TECNOLOGÍA DE MONITOREO DE ÓXIDO NITROSO EN LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO DE QUÍMICA PIMA EN HERMOSILLO, MÉXICO.

Hermosillo, Sonora, México, a 2 de marzo de 2023

Por medio de la presente se emite esta *fe de erratas* para la página 3 (tres) del Acta de aclaraciones emitida el 27 de febrero de 2023, en la cual dice:

b) De carácter técnico: Pregunta número dos

“La información de componentes en la entrada al reactor debe ser enviada al PLC actualmente existente en la planta.”


Debe decir:

La información de componentes en la entrada al reactor debe ser enviada al nuevo sistema de adquisición de datos y registro (DAHS).

Lo anterior se hace del conocimiento de los Invitado, para su consideración en la preparación de sus propuestas.

Las comunicaciones de la presente Invitación se pueden consultar de manera gratuita en la página de Química PIMA:

<http://www.quimicapima.com/convocatoria.php>



Ing. Rodrigo Gutiérrez Brun  
Química PIMA